

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на комплект специальный корреляционного течеискателя «Искор-319КД», предназначенный для определения мест утечек на различных участках трубопровода под давлением.

Лица, не ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, к работе с комплектом корреляционного течеискателя «Искор-319КД» не допускаются.

## **Назначение**

- Определение корреляционным методом местоположения утечек из трубопроводов.
- Проведение трассировки подземных коммуникаций с отображением оси коммуникации и цифровым измерением глубины залегания.
- Уточнение мест утечки акустическим течеискателем.
- Создание информационной базы данных состояния трубопроводов и результатов диагностики трубопроводов.

## **Выполняемые функции**

- Поиск места разгерметизации трубопровода корреляционным и акустическим методами.
- Поиск подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы).
- Трассировка подземных коммуникаций с графическим отображением оси коммуникации и цифровым измерением глубины залегания.
- Поиск мест повреждения силовых кабелей индукционным и акустическими методами.

## **Применение**

- Для систем водоснабжения и теплосетей (как для распределительных, так и магистральных), выполненных из чугунных, стальных и пластиковых труб.
- Для диагностики и контроля герметичности нефтепродуктопроводов, работающих в условиях высокого давления.

## **Состав комплекта**

В состав комплекта «Искор-319КД» входит следующее оборудование:

- Приемник корреляционного течеискателя "КП-305" - 1 шт.
- Предусилители-передатчики "УП-305" - 2 шт.
- Акустический датчик "АДК-305" - 2 шт.
- Антенна - 4 шт.
- Источник питания - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- SD-карта - 1 шт.
- Картридер - 1шт.
- Наушники - 1шт.
- Кейс - 1шт.
- Приемник "АП-027М"
- Генератор "АГ-105"
- Акустический датчик "AD-257"
- Электромагнитный датчик "EMD-257"
- Приемник "АП-019.3"
- Акустический датчик малогабаритный "ADM-227"
- Руководство по эксплуатации
- Транспортные сумки

## Паспорт

### 1 Комплект поставки

Наименование	Кол	Зав №
Корреляционный течеискатель «Искор-305»	1 компл	
Трассоискатель с функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат «Успех КБИ-309.15К» в комплекте	1 компл	
Течеискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей «Успех АТП-424НД» в комплекте	1 компл	
Паспорт	1 экз	

### 2 Свидетельство о приемке

Комплект специальный течетрассопоисковый «Искор-319КД» соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Контролер: \_\_\_\_\_  
подпись

### **3 Гарантийные обязательства**

1. Фирма гарантирует соответствие комплекта паспортным данным при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи.

Дата продажи: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Поставщик \_\_\_\_\_ (подпись поставщика)

3. Действие гарантийных обязательств прекращается при:

а) нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте и приводящих к поломке приборов;

б) нарушении пломб, установленных изготовителем;

в) нарушении целостности электронного блока, датчиков, радиостанции, передатчиков или соединительных кабелей вследствие механических повреждений, нагрева, воздействия агрессивных сред.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания (аккумуляторы и батареи).

5. Послегарантийный ремонт приборов производит организация-разработчик ООО "НПО ТЕХНО-АС".

### **4 Сведения о рекламациях**

В случае отказа прибора в период гарантийного срока эксплуатации, необходимо составить технически обоснованный акт, в котором указать дату отказа, действия, при которых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при которых произошел отказ.

При обнаружении некомплекта при распаковке прибора необходимо составить акт приемки с указанием даты получения изделия, каким способом было доставлено изделие, состояние упаковки и пломб (печатей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются печатью и высылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московской обл., ул. Октябрьской рев. д.406, ООО "НПО ТЕХНО-АС", тел: (496)615-13-59, E-mail: npo@technoas.ru.

Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.

## Особые отметки